

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11

e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 188640, РОССИЯ, Ленинградская обл, район Всеволожский, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом 13, пом. 01: 2, 3 этаж, тел.: 8 (813-70) 2-22-01, e-mail: fvk@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514038



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отделения организации лабораторной
деятельности, отбора и кодировки проб ИЛЦ

МП

Н.Л. Михайлова
05.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 78-20-07/03161-26 от 05.03.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СВЕРДЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 4703128682 ОГРН 1124703002775)

2. **Юридический адрес:** 188682, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Г.П. СВЕРДЛОВСКОЕ, ГП ИМЕНИ СВЕРДЛОВА, МКР 1-Й ЗД. 14

Фактический адрес: Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Свердловское, гп имени Свердлова, мкр 1-й, зд. 14

3. **Наименование образца испытаний:** Питьевая вода централизованной системы холодного водоснабжения

4. **Место отбора:** ВОС, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Свердловское, гп имени Свердлова, мкр 1-й

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 03.03.2026 08:00

Ф.И.О., должность: Филимонова Ю.О. лаборант МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СВЕРДЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.03.2026 09:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №35/26Р от 12 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №б/н от 3 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 78-20-07/03161-26 от 05.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 78-20-07/03161-02-02-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 188640, РОССИЯ, Ленинградская обл, район Всеволожский, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, дом 13, пом. 01: 2, 3 этаж
Бактериологическая лаборатория Филиал №7
Образец поступил 03.03.2026 10:05
дата начала испытаний 03.03.2026 10:05, дата окончания испытаний 05.03.2026 11:32

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	Менее 1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
4	Энтерококки в 100 см ³	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Ответственный за оформление протокола:
Е.Г. Милохова, Менеджер

Конец протокола испытаний № 78-20-07/03161-26 от 05.03.2026

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Запад Инжиниринг»
(ООО «Северо-Запад Инжиниринг»)
Россия, Ленинградская обл., Всеволожский м.р-н, г. Всеволожск, г. п. Всеволожское, ул. Дорожная, д.18
Телефон 8(81370) 43-538, 415-82-80

Лаборатория контроля воды Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Запад Инжиниринг»
188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Дорожная, д. 18
тел. (81370) 43-587 E-mail: szl-lab@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC98

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Лаборатории контроля воды

Е.А. Киричек
03.03.2026

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1994 от 03.03.2026

Заказчик: Муниципальное унитарное казенное предприятие «Свердловские коммунальные системы» Муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Юридический адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. имени Свердлова, мкр. 1-й, зд. 14.

Фактический адрес: 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Свердлова, 1-й микрорайон, д.11 А.

Наименование образца испытаний: Вода питьевая.

Место и точка отбора: ВОС п. им. Свердлова м.р-н 1, ХВС, выход в сеть.

Дата отбора: 03.03.2026

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ЛКВ: 03.03.2026 09:50

Цель исследований, основание: Договор № 092-СКС

Дополнительные сведения: Акт отбора № 6/н от 03.03.2026

Образцы предоставлены Заказчиком. ЛКВ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ЛКВ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ЛКВ.

Информация о плане и методе отбора проб: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

Регистрационный номер пробы: 343/26

Дата начала испытаний: 03.03.2026, дата окончания испытаний: 03.03.2026

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20°C	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 органолептический
2	Запах при 60°C	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1 органолептический
3	Вкус и привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2 органолептический
№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
4	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градусы цветности	14,2 ± 2,8	ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б), фотометрический
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,6 ± 0,3	ГОСТ Р 57164-2016, п.6 турбидиметрический (λ = 530 нм)

Дополнительна информация: Протокол измерений ЛКВ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории. Температура анализируемой воды при измерении цветности 18 °С. Погрешность определения с доверительной вероятностью P=0,95, неопределенность при коэффициенте охвата k=2.

Ответственный за оформление протокола



Л.Н. Шаповалова

.....конец протокола.....